



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 03/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038 GRÁTIS (33)
3351-1038

Emissão do Relatório: 14/05/2013 - 13:02 | Data do Sistema: 31/03/2013

Imprimir | Fechar Janela

SISTEMA:		São Vicente da Estrela													
Cloro Residual Livre (mg/L): ANGE		Quantidade: 32		Fora do Padrão: 0		Média: 0,54		Mínima: 0,40							
Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição															
PRD01 - Rua Jovino Pinto															
PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Coleta	Hora da Análise	°C Amb	°C Amo	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoretado (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resultados UFC/ml *
PRD01	015	25/03	N	08:15	15:30	27	28	NR	7.2	0.83	0.54	NR	Col. Totais	E Coli	< 1
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C															

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X

Você vai precisar de Créditos do Skype