



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 04/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038 GRÁTIS (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 14/05/2013 - 13:11 | Data do Sistema: 30/04/2013

Imprimir | Fechar Janela

SISTEMA: Bicuiba

Cloro Residual Livre (mg/L): ANGE Quantidade: 45 Fora do Padrão: 2 Média: 0,46 Mínima: 0,10

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

PRD01 - Pça. Jose Rodrigues

PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Coleta	Hora da Análise	°C Amb.	°C Amo.	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoretado (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resultados UFC/ml *
													Col. Totais	E Coli	
PRD01	020	09/04	N	08:25	14:20	25.0	25.0	NR	7.2	0.41	0.46	NR	< 1	-	< 1

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X

Você vai precisar de Créditos do Skype