



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 04/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038
3351-1038

GRÁTIS (33)

Emissão do Relatório: 14/05/2013 - 13:07 | Data do Sistema: 30/04/2013

Imprimir | Fechar Janela

SISTEMA: Raul Soares

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

- PRD22** - Posto Epidemiologia - R. Adelino Azevedo
- PRD33** - Av. Leopoldina, 25 - Vila Barbosa
- PRD35** - Rua Cel. Joaquim Milagres, 88 - Centro
- PRD37** - Rua Herculano Bento Coelho, s/n - B. Major Nestor
- PRD38** - E. E. Benedito Valadares - R. Benjamin do Carmo
- PRD46** - Escola Mun. Cel. João Domingos
- RD02** - Reservatório de Distribuição 02
- PRD43** - Rua C, s/n - B. Prefac
- RD01** - Reservatório de Distribuição 01
- PRD05** - Rua João Farnense de Araújo, 330 - B. Santana
- PRD40** - Rua Nicolau Simas, 34 - Bairro Tarza
- PRD41** - Rua da Sé, 228 (congregação) Bairro Planalto
- PRD42** - Rua Oscar Mendes, 55 - Vila Parente
- PRD44** - SOPAC - Rua Adelino Azevedo - Centro
- PRD01** - Beco do Sapé, 1479 -Bairro Bom Jesus
- PRD02** - PAM - Av. Elza Bacelar - Bairro Santana
- PRD03** - Rua A, s/n - Bairro Prefac
- PRD04** - E. E. Afonso Vaz - Av. Elza Bacelar - Vila Progresso
- PRD06** - PSF - Rua Francisca Rosa - Centro
- PRD07** - Rua Camilo de Moura, 717 - Centro
- PRD08** - Rua Antônio Cordeiro, s/n - Centro
- PRD09** - Rua Nelson Moreira, 180 - Bairro Santana
- PRD10** - ASILO - R. Augusto Noronha - Vila do Asilo
- PRD12** - Rua José Sinfrônio de Castro, 1032 - Tarza
- PRD13** - Rua Carlos Galinari, 59 - Vila Esperança
- PRD15** - Assecras - Av. Elza Bacelar - B. Santana
- PRD16** - Mangueira da Zica - Vila Parente
- PRD17** - Rua Juca Amâncio, 336 - Bairro Bom Jesus
- PRD18** - Rua Tupis, 180 - Bairro Morro das Pedras
- PRD19** - Cadeia Pública - Vila Belchior
- PRD20** - Hospital São Sebastião - Centro
- PRD39** - Rua Juca Amâncio, 336 - Bairro Bom Jesus

PRD	Re g No	Data	Chuv a 24h ?	Hora da Colet a	Hora da Análise	°C Amb	°C Amo	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res.Livr e (mg/L)	Íon Fluoret o (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resultado s UFC/ml *
													Col.Totais	E Coli	
PRD33	017	01/04	N	07:55	15:00	23	27	NR	6,7	1.16	0.80	0.67*	< 1	-	NR
PRD22	017	01/04	N	08:20	15:00	24	27	NR	NR	0.72	1.00	0.78	< 1	-	NR
PRD35	017	01/04	N	08:35	15:00	25	27	NR	NR	1.14	0.80	0.71	< 1	-	NR
PRD39	017	01/04	N	09:00	15:00	25	26	NR	NR	0.78	0.80	0.74	< 1	-	NR

8																
PRD4 6	01 7	01/0 4	N	09:15	15:00	25	26	NR	NR	0.83	1.00	0.61*	< 1	-	NR	
PRD3 7	01 7	01/0 4	N	09:50	15:00	25	27	NR	6. 6	0.74	1.00	0.67*	PRE*	AUS *	1	
RD02	01 7	01/0 4	N	14:05	15:00	31	28	0.00	6. 7	0.78	1.10	0.70	< 1	-	< 1	
PRD4 3	01 9	08/0 4	S	07:45	14:15	23	26	NR	6. 6	0.85	0.40	0.70	< 1	-	< 1	
RD01	01 9	08/0 4	S	12:05	14:15	28.3	28	0.00	6. 9	0.57	0.90	0.71	< 1	-	< 1	
PRD4 2	02 0	09/0 4	N	09:20	14:20	27.0	28.0	NR	6. 6	0.50	0.80	0.72	< 1	-	< 1	
PRD4 0	02 0	09/0 4	N	10:00	14:20	27.0	28.0	NR	6. 8	0.50	1.00	0.71	< 1	-	NR	
PRD0 5	02 0	09/0 4	N	10:25	14:20	27.0	27.0	NR	6. 8	0.67	0.60	0.75	< 1	-	1	
PRD4 1	02 0	09/0 4	N	10:40	14:20	28.0	27.0	NR	6. 8	0.47	0.70	0.69*	< 1	-	NR	
PRD4 4	02 0	09/0 4	N	11:00	14:20	27.0	27.0	NR	6. 6	0.65	0.80	0.84	< 1	-	NR	
PRD0 3	02 1	15/0 4	N	07:50	14:35	23	26	NR	6. 6	0.38	0.60	0.73	< 1	-	NR	
PRD0 4	02 1	15/0 4	N	08:15	14:35	25	26	NR	6. 7	0.43	0.70	0.86	< 1	-	NR	
PRD0 2	02 1	15/0 4	N	08:25	14:35	25	26	NR	6. 8	0.40	0.80	0.71	< 1	-	NR	
PRD0 5	02 1	15/0 4	N	08:45	14:35	24	27	NR	6. 6	0.39	0.80	0.74	< 1	-	NR	
PRD0 6	02 1	15/0 4	N	09:00	14:35	24	26	NR	6. 6	0.44	0.90	0.66*	< 1	-	NR	
PRD0 1	02 1	15/0 4	N	09:20	14:35	24	26	NR	6. 6	0.44	0.90	0.66*	< 1	-	NR	
PRD0 7	02 1	15/0 4	N	10:20	14:35	25	27	NR	6. 6	0.54	0.80	0.82	< 1	-	1	
RD02	02 1	15/0 4	N	11:05	14:35	25	27	0.00	6. 8	0.33	0.90	1.08*	< 1	-	5	
PRD0 3	02 3	22/0 4	N	07:40	14:35	20	21	NR	7. 0	0.26	1.00	0.73	< 1	-	< 1	
PRD1 3	02 3	22/0 4	N	08:00	14:35	20	20	NR	6. 8	0.27	1.00	0.80	< 1	-	NR	
PRD0 8	02 3	22/0 4	N	08:20	14:35	21	25	NR	6. 8	0.26	1.00	0.73	< 1	-	NR	
PRD1 2	02 3	22/0 4	N	08:35	14:35	21	26	NR	6. 6	0.21	1.00	0.78	< 1	-	NR	
PRD0 9	02 3	22/0 4	N	08:50	14:35	21	27	NR	6. 8	0.33	0.80	0.79	< 1	-	NR	
PRD0 4	02 1	22/0 4	N	09:05	14:35	22	26	NR	6. 8	0.30	0.80	0.79	< 1	-	NR	
PRD1 0	02 3	22/0 4	N	09:20	14:35	23	26	NR	6. 8	0.37	0.80	0.77	< 1	-	NR	
PRD1 0	02 3	22/0 4	N	23	27	23	27	NR	6. 8	0.41	0.80	0.76	< 1	-	NR	
PRD3 5	02 3	22/0 4	N	09:50	14:35	23	27	NR	6. 7	0.32	0.40	0.80	< 1	-	NR	
RD01	02 3	22/0 4	N	11:05	14:35	24	27	0.00	6. 9	0.35	0.80	0.73	< 1	-	< 1	
PRD1 4	02 4	29/0 4	N	08:20	14:40	21	26	NR	6. 8	0.35	0.80	0.58*	< 1	-	1	

8																
PRD19	025	29/04	N	08:40	14:40	21	25	NR	6.8	0.28	0.90	0.61*	< 1	-	NR	
PRD39	025	29/04	N	09:05	14:40	22	26	NR	6.8	0.29	0.60	0.72	< 1	-	NR	
PRD17	025	29/04	N	09:05	14:40	22	26	NR	6.8	0.29	0.60	0.72	< 1	-	NR	
PRD16	025	29/04	N	09:25	14:40	23	25	NR	6.8	0.33	0.70	0.59*	< 1	-	NR	
PRD15	025	29/04	N	10:00	14:40	24	25	NR	6.8	0.50	0.70	0.55*	< 1	-	NR	
PRD20	025	29/04	N	10:20	14:40	25	25	NR	6.8	0.37	0.80	0.53*	< 1	-	NR	
PRD07	025	29/04	N	12:15	14:40	24.5	26	0.00	6.8	0.21	0.90	0.69*	< 1	-	1	
RD02	025	29/04	N	12:20	14:40	24.5	26	0.00	6.8	0.21	0.70	0.56*	< 1	-	< 1	

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD07 - Saída do Tratamento

RD03 - Reservatório Bom Pastor - Bairro Bom Pastor

PRD	Re g Nº	Data	Chuv a 24h ?	Hora da Coleta	Hora da Análise	°C Amb .	°C Amo .	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados - 100ml		Resultados UFC/ml *
													Col. Totais	E Coli	
RD07	017	01/04	N	14:00	15:00	31	28	0.00	6.7	0.68	1.30	0.70	< 1	-	< 1
RD07	019	08/04	S	12:00	14:15	28.3	28	0.00	6.8	0.44	1.10	0.90	< 1	-	< 1
RD03	021	15/04	N	10:00	14:35	25	27	NR	6.8	0.41	0.60	0.79	PRE*	PRE*	NR
RD07	021	15/04	N	10:20	14:35	25	27	0.00	6.8	0.45	1.20	0.75	< 1	-	< 1
RD07	023	22/04	N	11:00	14:35	24	27	0.00	6.8	0.22	1.00	0.63*	< 1	-	< 1

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X

Você vai precisar de Créditos do Skype