



## Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 04/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038 GRÁTIS (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 14/05/2013 - 13:11 | Data do Sistema: 30/04/2013

Imprimir | Fechar Janela

SISTEMA: <input type="text" value="São Sebastião do Óculo"/>																
<b>Cloro Residual Livre (mg/L): ANGE</b>			Quantidade: 19			Fora do Padrão: 0			Média: 0,55			Mínima: 0,30				
<b>Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição</b>																
PRD01 - Rua José Pedro de Carvalho																
PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Coleta	Hora da Análise	°C Amb	°C Amo	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoretado (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resultados UFC/ml *	
PRD01	024	23/04	N	09:20	14:30	21	23	0.00	6.8	0.48	0.55	NR	< 1	E Coli	-	< 1
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C																

SAAE Raul Soares

**Claudio Alves de Barros**  
Diretor

**Ângela M.F.S. Basso**  
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X

Você vai precisar de Créditos do Skype