



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 04/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038 GRÁTIS (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 14/05/2013 - 13:10 | Data do Sistema: 30/04/2013

Imprimir | Fechar Janela

SISTEMA: Vermelho Velho																
Cloro Residual Livre (mg/L): ANGE		Quantidade: 52		Fora do Padrão: 0		Média: 0,53		Mínima: 0,30								
Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição																
PRD01 - Rua Prefeito Wilson Damiano, S/N																
PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Coleta	Hora da Análise	°C Amb	°C Amo	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoretado (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resultados UFC/ml *	
PRD01	018	02/04	N	08:20	14:10	25	25	0.00	7.0	0.61	0.53	NR	Col. Totais	E Coli	< 1	< 1
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C																

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X

Você vai precisar de Créditos do Skype