



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 08/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 10/03/2014 - 10:42 | Data do Sistema: 31/08/2013

SISTEMA: São Vicente da Estrela

**Cloro Residual Livre
(mg/L): ANGE**

Quantidade: 23

Fora do Padrão: 0

Média: 0,57

Mínima: 0,20

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

PRD01 - Rua Cel. Amantino Maciel

PRD	Re g Nº	Data	Chuv a 24h ?	Hora da Colet a	Hora da Análise	ºC Amb .	ºC Amo .	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res.Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resultado s UFC/ml *
													Col.Totais	E Coli	
PRD01	049	14/08	N	09:35	14:15	26	21	0.00	6.7	0.18	0.57	NR	< 1	-	2

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X