



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 09/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 10/03/2014 - 12:10 | Data do Sistema: 30/09/2013

SISTEMA: São Sebastião do Óculo

**Cloro Residual Livre
(mg/L): ANGE**

Quantidade: 18

Fora do Padrão: 0

Média: 0,53

Mínima: 0,30

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

PRD01 - Rua José Pedro de Carvalho

PRD	Re g No	Data	Chuv a 24h ?	Hora da Colet a	Hora da Análise	°C Amb .	°C Amo .	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res.Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resultado s UFC/ml *
													Col.Totais	E Coli	
PRD01	068	24/09	N	09:50	14:10	25	26	0.00	7.0	0.22	0.53	NR	< 1	-	1

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X