



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 10/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 10/03/2014 - 12:13 | Data do Sistema: 31/10/2013

SISTEMA: Vermelho Velho

**Cloro Residual Livre
(mg/L): ANGE**

Quantidade: 60

Fora do Padrão: 0

Média: 0,52

Mínima: 0,30

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

PRD01 - Rua Prefeito Wilson Damião, S/N

PRD	Reg No	Data	Chuva 24h?	Hora da Coleta	Hora da Análise	°C Amb.	°C Amo.	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoret. (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resultados UFC/ml *
													Col. Totais	E Coli	
PRD01	073	22/10	N	08:10	13:45	23	24	0.00	6.6	0.25	0.52	NR	< 1	-	NR

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X