



## Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 11/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 10/03/2014 - 12:25 | Data do Sistema: 30/11/2013

### SISTEMA: Bicuíba

**Cloro Residual Livre  
(mg/L): ANGE**

Quantidade: 21

Fora do Padrão: 0

Média: 0,43

Mínima: 0,20

### Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

**PRD01** - Pça. Jose Rodrigues

PRD	Re g No	Data	Chuv a 24h ?	Hora da Colet a	Hora da Análise	°C Amb .	°C Amo .	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res.Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resultado s UFC/ml *
													Col.Totais	E Coli	
PRD01	076	04/11	N	08:00	14:30	19	24	0.00	7.0	0.21	0.43	NR	< 1	-	< 1

\* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

**Claudio Alves de Barros**  
Diretor

**Ângela M.F.S. Basso**  
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X