



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 12/2013

SAAE Raul Soares

CNPJ: | | Raul Soares, MG | Telefone: (33) 3351-1038

Emissão do Relatório: 10/03/2014 - 12:28 | Data do Sistema: 31/12/2013

SISTEMA: Cornélio Alves

**Cloro Residual Livre
(mg/L): ANGE**

Quantidade: 20

Fora do Padrão: 1

Média: 0,51

Mínima: 0,10

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

PRD01 - Rua Cel. Amantino Maciel

PRD	Re g Nº	Data	Chuv a 24h ?	Hora da Colet a	Hora da Análise	ºC Amb .	ºC Amo .	Cor Aparent e	pH	Turbide z (uT)	Cl. Res.Livr e (mg/L)	Íon Fluoret o (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resultado s UFC/ml *
													Col.Totai s	E Col i	
PRD0 1	08 4	03/1 2	N	10:0	13:35	26	28	0.00	6. 8	0.30	0.51	NR	< 1	-	1

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE Raul Soares

Claudio Alves de Barros
Diretor

Ângela M.F.S. Basso
Técnica Química

Sistema ETA Web - Versão X